



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ИНСПЕКЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Таганская ул., д. 30/2, стр. 3, Москва, 109147
Тел./факс 8(495) 912-42-45
Email: ti.oati@mos.ru
ОКТМО 45374000, ОГРН 1037739099067,
ИНН/КПП 7709083955/770401001

Алексееву А.
alekseev@kuntsevo.org

19.10.2017 № 01-21-17-3189/7-1

на № _____ от _____

Уважаемый Алексей!

Технической инспекцией Объединения административно-технических инспекций города Москвы в рамках компетенции рассмотрено Ваше обращение, поступившее на официальный сервер Правительства Москвы, по вопросу нарушений при производстве работ по адресам: ул. Набережная, д. 13,15,23,25А,31А, ул. Советская д. 7,9,15 и ул. Василия Ботылева д. 15,17.

По адресу ул. Набережная д. 13,15,23,25А,31А. ведутся работы по реконструкции инженерных коммуникаций. На обустройство и содержание строительных площадок Объединением в установленном порядке оформлен ордер.

По адресам: ул. Советская и Василия Ботылева работы по реконструкции инженерных коммуникаций, не включены в график производства работ.

Заказчик – АО «Мосводоканал».

Подрядная организация – ООО «Проходчик».

Так же в ходе обследования объекта выявлены следующие нарушения:

- при производстве работ нарушены полученные согласования;
- частичное отсутствие секций ограждений в местах производства работ;
- неудовлетворительное содержание временных мостков, настилов, размещенных вблизи мест производства работ;
- отсутствует схема организации дорожного движения;
- отсутствует информационный щит;
- частично отсутствует ограждение деревьев;
- частично отсутствует аварийное освещение.

По факту выявленных нарушений инспекцией в отношении подрядной организации ООО «Проходчик» оформляются штрафные санкции по ч. 1, 2 ст. 8.18 Закона города Москвы от 21.11.2007г. №45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях».

Дополнительно информируем, что контроль за влиянием проводимых земляных работ на окружающую застройку осуществляет технический заказчик.

**Исполняющий обязанности
начальника
Технической инспекции**

В.В. Сосков